

Presidio Ospedaliero di ODERZO ed. 05 liv. A

Codice locale: A122 lab. Urgenze				
Riferimenti "edili"				
	Tipo	Portata	Caratteristiche	NOTE
Solaio	getto in CLS armato	500Kg/mq		
	Tipo	Portata	Caratteristiche	NOTE
Pavimento Flottante	newfloor G34HA	780Kg sul lato 850Kg al centro 1500Kg/mq distriuito		
	Tipo		Caratteristiche	NOTE
Pareti	Esterne - interne in laterizio			
	Tipo		Caratteristiche	NOTE
Compartimentazione REI				Previsti lavori di adeguamento al D.M. 19.3.2015 in materia di prevenzione incendi

Presidio Ospedaliero di ODERZO ed. 05 liv. A

Codice locale: A122 lab. Urgenze						
Riferimenti "meccanici"						
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Circuito acqua sanitaria			Acqua fredda - acqua calda sanitaria con ricircolo	presunti 2		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Circuito acqua trattata			Acqua osmotizzata Distribuzione a pavimento con stacchi in prossimità dell'utilizzo	presunti 2		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Circuito scarico standard			Circuito in PP-MD Distribuzione a pavimento con stacchi in prossimità dell'utilizzo	presunti 2		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Circuito scarico speciale			Circuito in PP-MD Distribuzione a pavimento con stacchi in prossimità dell'utilizzo	presunti 2		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Elementi in campo	Schemi	NOTE
Sistema di raffrescamento			Potenza: 15 kw impianto ad espansione canalizzato con mandata a pavimento e aspir. a soffitto	Mandata: da pavimento diffusori a griglia o torretta Ripresa: griglie a parete/soffitto		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Diffusori (tipo/posizione)	Schemi	NOTE
Sistema di condizionamento			NON presente			
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Aria Compressa			NON presente alcun circuito / sistema di produzione			Si consiglia l'autoproduzione nella fornitura delle apparecchiature

Presidio Ospedaliero di ODERZO ed. 05 liv. A

Codice locale: A122 lab. Urgenze						
Riferimenti "meccanici"						
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Circuito acqua sanitaria			Acqua fredda - acqua calda sanitaria con ricircolo	presunti 2		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Circuito acqua trattata			Acqua osmotizzata Distribuzione a pavimento con stacchi in prossimità dell'utilizzo	presunti 2		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Circuito scarico standard			Circuito in PP-MD Distribuzione a pavimento con stacchi in prossimità dell'utilizzo	presunti 2		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Circuito scarico speciale			Circuito in PP-MD Distribuzione a pavimento con stacchi in prossimità dell'utilizzo	presunti 2		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Elementi in campo	Schemi	NOTE
Sistema di raffrescamento			Potenza: 15 kw impianto ad espansione canalizzato con mandata a pavimento e aspir. a soffitto	Mandata: da pavimento diffusori a griglia o torretta Ripresa: griglie a parete/soffitto		Impianto in fase di progettazione
	Tipo		Caratteristiche	Diffusori (tipo/posizione)	Schemi	NOTE
Sistema di condizionamento			NON presente			
	Tipo		Caratteristiche	Punti allaccio	Schemi	NOTE
Aria Compressa			NON presente alcun circuito / sistema di produzione			Si consiglia l'autoproduzione nella fornitura delle apparecchiature