LEGENDA

Simbolo	Cod.	Descrizione simbolo
	ACS	Tubazione di distribuzione principale acqua calda sanitaria, corrente nel controsoffitto (se non diversamente indicato)
	AFS	Tubazione di distribuzione principale acqua fredda sanitaria, corrente nel controsoffitto (se non diversamente indicato)
	RC	Tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria, nel controsoffitto (se non diversamente indicato)
	OSM	Tubazione di scarico osmotizzato
	AVI	Tubazione vale GRAFFA esterno monitorata. Per anello idrico interno tubazioni in acciaio zincato se non diversamente indicato. Per anello idrico esterno tubazione in PEad se non diversamente indicato.
	VS	Valvola a sfera
	VF	Valvola a farfalla
		Colletrice di distribuzione idrosanitaria completa di valvole di intercettazione, posizionate in controsoffitto (se non diversamente indicato)
		Utenza idrica per lavabo con miscelatore normale
	VC	Utenza idrica per lavabo con miscelatore a leva clinica
	F	Utenza idrica per lavabo con miscelatore a fotocellula
	B	Utenza idrica per bidet con miscelatore normale
		Utenza idrica per doccia
		Utenza idrica per doccino disabili
		Utenza idrica per wc
		Estintore in polvere incassato
		Estintore a CO2 incassato
		Estintore a polvere su gruccio
		Cassetto contenente idrante UNI 45 e manometro incassato a muro per controllo pressione idranti
		Cassetto contenente estintore e idrante UNI 45
		Cassetto contenente idrante UNI 45
GA - DN xx	GA	Giunto antisismico ad Omega con connessioni flangiate xx = Diametro

NOTE

- PER TUTTE LE TUBAZIONI deve essere previsto l'installazione di giunti antisismici in corrispondenza dei giunti strutturali
- Le quote altimetriche inserite in disegno sono quote di fondo tubo relative al livello del piano inquadrato.
  Le quote assolute dei livelli sono le seguenti:
  LS +28,50 - LP +28,35 - LE +24,50 - LT +28,35 - LG +32,56
- **Nel caso di attraversamento di setti strutturali, la tubazione di diametro interno ≥ 10 cm devono essere installate in modo da garantire tra una tubazione e l'altra una fascia piena di calcestruzzo armato di almeno 10 cm.**
  Per maggiori dettagli si rimanda ai tipologici degli impianti riportati nel progetto strutturale.

KEYPLAN - EDIFICIO 29 E CENTRALE IDRICA



ITI IMPRESA GENERALE S.p.A.
Edilizia / Tecnologia / Service
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.
Via Portogallo, 60 - 41122 MODENA - Tel. 059-325611 - Fax. 059-325656
Registro Imprese Modena: 01020950364
R.E.A. - C.C.I.A.A. Modena: 205158
Capitale sociale Euro 1.220.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA: 01020950364
Sito internet: www.itispa.com
E-mail: info@itispa.com

CONCESSIONARIA

Ospedal Grando

ATTI DI COSTRUZIONE

CARBONI

ARCO LAVORI

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 2 TREVISO

CITTADELLA DELLA SALUTE

OSPEDALE DI TREVISO CA' FONCELLO

STRALCIO 4 DI FASE 1

OGGETTO: **DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA E DISPOSITIVI DI ESTINZIONE INCENDI - QUADRANTE 2**
Livello A - Edificio A29

DATA EMISSIONE:	15/05/2023
N° COMMESSA:	1366.29.30
SCALA:	1 : 50
RIF. PROGETTO:	OST_PE_A29_ID_LA_P_002_B Distribuzione acqua sanitaria e dispositivi estinzione incendi

IMPRESA INSTALLATRICE

N° ELAB.: **OST_AB_A29_ID_LA_P_002_A**

REV.: **00**

ELABORATO: AS-BUILT
Edificio A29
Distribuzione acqua sanitaria e dispositivi estinzione incendi - Quadrante 2 - Livello A

REVISIONI ELABORATO:

Data	n°	Tipo Revisione
15/05/2023	00	Emissione AS-BUILT

NOME FILE: OST_AB_A29_ID_LA.dwg

REDATTO/DIS.RE: A29 PROJECT SRL
D. BALDESSIN - A. STEFANI

A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETÀ ATTESTATARIA SI RISERVA LA PROPRIETÀ DELL' ELABORATO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO