LEGENDA

Simbolo	Cod.	descrizione simbolo
	ACS	Tubazione di distribuzione principale acqua calda sanitaria, corrente nel controsoffitto (se non direttamente indicata)
	AFS	Tubazione di distribuzione principale acqua fredda sanitaria, corrente nel controsoffitto (se non direttamente indicata)
	RIC	Tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria, nel controsoffitto (se non direttamente indicata)
	OSM	Tubazione di acqua demineralizzata
	AN	Tubazione vale GRIGIA esterna monitorata. Per anello idrico interno tubazioni in acciaio zincato se non direttamente indicato. Per anello idrico esterno tubazione in PEad se non direttamente indicato.
	VS	Valvola a sfera
	VF	Valvola a farfalla
		Collettore di distribuzione idrosanitario completo di valvole di intercettazione, posizionato in controsoffitto (se non direttamente indicato)
		Utenza idrica per lavabo con miscelatore normale
LC	LC	Utenza idrica per lavabo con miscelatore a leva clinica
F	F	Utenza idrica per lavabo con miscelatore a fotocellula
B	B	Utenza idrica per bidet con miscelatore normale
		Utenza idrica per doccia
		Utenza idrica per doccino disabili
		Utenza idrica per wc
		Estintore in polvere incassato
		Estintore a CO2 incassato
		Estintore a polvere su gancio
UNI 45		Cassetta contenente idrante UNI 45 e manometro incassato a muro per controllo pressione idranti
UNI 45		Cassetta contenente estintore e idrante UNI 45
UNI 45		Cassetta contenente idrante UNI 45
GA - DN xx	GA	Giunto antisismico ad Omega con connessioni flangiate xx = Diametro

NOTE

- PER TUTTE LE TUBAZIONI deve essere prevista l'installazione di giunti antisismici in corrispondenza dei giunti strutturali
- Le quote altimetriche inserite in disegno sono quote di fondo tubo relative al livello del piano inquadrato.
- Le quote assolute dei livelli sono le seguenti:
  LS +29.50 - LT +28.50 - LI +24.50 - LF +28.35 - LG +30.36
- **Nel caso di attraversamento di setti strutturali, le tubazioni di diametro inferiore a 10 cm devono essere installate in modo da garantire tra una tubazione e l'altra una fascia piena di calcestruzzo armato di almeno 10 cm.**
  Per maggiori dettagli si rimanda ai tipologici degli impianti riportati nel progetto strutturale.

KEYPLAN - EDIFICIO 29 E CENTRALE IDRICA



ITI IMPRESA GENERALE S.p.A.
Edilizia / Tecnologia / Service
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.
Via Portogallo, 60 - 41122 MODENA - Tel. 059-325611 - Fax. 059-325656
Registro Imprese Modena 01029060364
R.E.A. - C.C.I.A.A. Modena 205158
Capitale sociale Euro 1.220.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA 01029060364
Sito internet: www.itispa.com
E-mail: info@itispa.com

CONCESSIONARIA: Ospedal Grando

ATI DI COSTRUZIONE: CARRON, ARCO LAVORI

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 2 TREVISO

CITTADELLA DELLA SALUTE
OSPEDALE DI TREVISO CA' FONCELLO

STRALCIO 4 DI FASE 1

OGGETTO: **DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA E DISPOSITIVI DI ESTINZIONE INCENDI - QUADRANTE 3**
Livello A - Edificio A29

DATA EMISSIONE:	15/05/2023
N° COMMESSA:	1366.29.30
SCALA:	1 : 50
RIF. PROGETTO:	OST_PE_A29_ID_LA_P_003_B Distribuzione acqua sanitaria e dispositivi estinzione incendi

IMPRESA INSTALLATRICE: ITI IMPRESA GENERALE S.p.A.

N° ELAB. **OST_AB_A29_ID_LA_P_003_A**

REV. **00**

ELABORATO: AS-BUILT
Edificio A29
Distribuzione acqua sanitaria e dispositivi estinzione incendi - Quadrante 3 - Livello A

REVISIONI ELABORATO:

Data	n°	Tipo Revisione
15/05/2023	00	Emissione AS-BUILT

NOME FILE: OST_AB_A29_ID_LA.dwg

REDATTO/DIS.RE: ADB PROJECT SRL
D. BALDESSIN / A. STEFANI

A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETÀ INTESTATARIA SI RISERVA LA PROPRIETÀ DELL' ELABORATO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO