



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**  
TREVISO  
*"Incede per ignes"*

Ufficio prevenzione incendi

Spett.le **BENAZZI FRANCESCO**

Presso

Azienda AULSSS 2 "Marca Trevigiana"  
PEC: [protocollo.aulss2@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss2@pecveneto.it)

**OGGETTO:** Pratica n° 77332, rif. prot. n° 6821 del 21/03/2023, con le integrazioni di cui al prot. n° 9202 del 14/04/2023 ed al prot. n° 9203 del 14/04/2023

Richiesta di integrazione della documentazione per la Valutazione Progetto.-

Ditta: **AZIENDA AULSS2 - MARCA TREVIGIANA (CASA DELLA COMUNITÀ)** sita VIA DEI BERT 44, 31010 Farra di Soligo soggetta a controllo, ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n° 151, per le seguenti attività:

<b>68.4.B</b>	<b>Strutture ambulatoriali, riabilitative, diagnostica e simili, sup. &gt; 1000mq</b>
---------------	---

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di Valutazione Progetto nonché quella integrativa di cui ai prott. n° 9202 e n° 9203 del 14/04/2023 inoltrata dalla ditta indicata in oggetto, riguardante:

- L'adeguamento di un fabbricato esistente costituito da tre piani fuori terra aventi ciascuno superficie lorda in pianta di circa 430 mq (comprensiva di scale protette e depositi), senza interrato, da adibirsi servizi sanitari quali prelievi di sangue, donazione del sangue e visite ambulatoriali mentre sulla copertura del fabbricato degli impianti tecnologici è previsto un impianto fotovoltaico avente potenza pari 19 kW

ed al riguardo si comunica che **le misure antincendio proposte risultano coerenti alla regola tecnica** alle seguenti prescrizioni:

1. Per quanto non espressamente indicato in sede di progetto, siano ottemperate integralmente le misure di prevenzione e protezione indicate, per le soluzioni conformi, dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2015 (RTO) e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle integrative e/o sostitutive dettate dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2021 (RTV) inerente le strutture sanitarie.
2. I cavi per energia e le rispettive canalizzazioni siano congruenti alle indicazioni fissate dalla Tabella S.1-8, inerente la "Classificazione in gruppi di materiali per impianti"
3. L'impianto fotovoltaico, così come indicato sulla relazione tecnica di progetto, dovrà osservare le prescrizioni tecniche contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 e DCPREV prot. n° 6334 del 4 maggio 2012.
4. Il punto di consegna dell'energia elettrica della nuova Casa di Comunità, non meglio indicato sull'elaborato grafico progettuale, sia ubicato all'esterno del fabbricato.

Per ogni particolare non descritto dovranno comunque essere rispettati tutti i disposti legislativi e le normative di sicurezza applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata.

Mod\_PI-3.2

Il titolare è tenuto a produrre, al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, specifica istanza, con le modalità previste dall'articolo 4 del citato D.P.R. n° 151/2011, mediante **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** corredata della documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012 e di seguito riportata:

- ☒ Asseverazione (**Mod. Pin 2.1-2018 Asseverazione**), attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
- ☒ Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera. (**mod. PIN 2.2-2018 CERT.REI.**)
- ☒ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati (**mod. PIN 2.3-2018-DICH.PROD.**), ai fini della:
  - ☒ reazione al fuoco dei materiali di arredo e/o rivestimento e/o pannelli fotovoltaici.
  - ☒ resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte.
- ☒ Dichiarazione di conformità di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n° 37 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del predetto Decreto 37/2008, certificazione di impianto a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs 139/06 (**mod. PIN 2.5-2018 CERT.IMP.**) per l'impianto:
  - ☒ di produzione (fotovoltaico), trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.
  - ☐ di adduzione del combustibile gassoso.
  - ☐ di estinzione degli incendi, costituito da naspi e/o idranti e/o da impianto sprinkler.
  - ☒ di segnalazione manuale e/o di rilevazione automatica d'incendio.
  - ☐ di trasporto e utilizzazione di gas combustibili allo stato liquido e aeriforme.
  - ☐
- ☐ Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto, non ricadente nel campo di applicazione del Decreto dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n° 37, a firma dell'installatore (**mod. PIN 2.4-2018-DICH. IMP.**) per l'impianto:
  - ☐ di evacuazione fumi e calore
  - ☐ di trasporto e utilizzazione di gas combustibili allo stato liquido e aeriforme.
  - ☐ di trasporto e utilizzazione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti.
  - ☐
- ☐ Certificazione di impianto a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs 139/06 (**mod. PIN 2.5-2018 CERT.IMP.**) per l'impianto:
  - ☐ di evacuazione fumi e calore
  - ☐ di trasporto e utilizzazione di gas combustibili allo stato liquido e aeriforme.
  - ☐ di trasporto e utilizzazione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti.
  - ☐

Tutti gli stampati per la compilazione delle domande e della documentazione tecnica sono disponibili sul sito web [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica  
FAVARETTO RICCARDO  
*firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*

per Il Comandante Provinciale  
(COSTA)  
D.V. Quinto Giuseppe  
*firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*