



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**  
TREVISO  
*"Incede per ignes"*

Ufficio prevenzione incendi

Spett.le **BENAZZI FRANCESCO**

Presso

Azienda AULSSS 2 "Marca Trevigiana"

PEC: [protocollo.aulss2@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss2@pecveneto.it)

**OGGETTO:** Pratica n° **77332**, rif. prot. n° **6821** del **21/03/2023**.-

**Richiesta di integrazione** della documentazione per la Valutazione Progetto.-

Ditta: **AZIENDA AULSS2 - MARCA TREVIGIANA (CASA DELLA COMUNITÀ)** sita VIA DEI BERT 44, 31010 Farra di Soligo soggetta a controllo, ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n° 151, per le seguenti attività:

<b>68.4.B</b>	<b>Strutture ambulatoriali, riabilitative, diagnostica e simili, sup. &gt; 1000mq</b>
---------------	---

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di Valutazione Progetto inoltrata dalla ditta indicata in oggetto, riguardante:

- L'adeguamento di un fabbricato esistente costituito da tre piani fuori terra aventi ciascuno superficie lorda in pianta di circa 430 mq (comprensiva di scale protette e depositi), senza interrato, da adibirsi servizi sanitari quali prelievi di sangue, donazione del sangue e visite ambulatoriali mentre sulla copertura del fabbricato degli impianti tecnologici è previsto un impianto fotovoltaico avente potenza pari 19 kW

si comunica che la documentazione tecnica a corredo dell'istanza non consente di esprimere il parere di competenza per le motivazioni di seguito riportate:

1. Venga meglio esplicitato se l'impiantistica elettrica risulta protetta dagli effetti dell'incendio e, pertanto, esclusi dalla verifica dei requisiti reazione al fuoco (punto S.1.6) oppure sia verificata la congruità della reazione al fuoco così come previsto in Tabella S.1-8.
2. Venga meglio evidenziato lo sviluppo lineare sull'elaborato grafico dei percorsi di esodo (dal punto più lontano dei vari ambienti), anche al fine di valutare la congruità di detti percorsi (in particolare quello del corridoio 25) a quanto previsto al punto S.4.8.2
3. Venga meglio chiarito, visto che sulla relazione tecnica di progetto è stato indicato per la definizione dei profili di Rischio il fabbricato è in una "opera da costruzione vincolata", se l'edificio oggetto del presente parere rientra, o meno, tra quelli sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, al fine dell'assoggettabilità al punto 72 del all'Allegato I al DPR 151/11.

Si rappresenta altresì che la relazione tecnica prodotta, appare un sostanziale "copia-incolla" – in alcuni punti in modo disordinato – delle misure di prevenzione e protezione indicate nel Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015 e ss.mm.ii); a tal proposito si rappresenta che la relazione tecnica da prodursi dovrà indicare le misure che si intendono adottare per la specifica attività (tralasciando le parti non necessarie) al fine di dimostrare la rispondenza della struttura sanitaria in sede di progetto alla vigente Regola Tecnica di prevenzione incendi.

Si avvisa che verrà tenuto conto esclusivamente dei chiarimenti, nonché della documentazione che eventualmente li supporta, effettivamente correlati ai motivi indicati nei precedenti punti, rimanendo esclusa la possibilità di prospettare nuove soluzioni progettuali o modifiche a quelle già acquisite.

Quanto sopra richiesto dovrà pervenire a questo Comando **entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione**, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90.

Si informa, inoltre, che con la presente si intende interrotto il termine di cui all'articolo 3 del D.P.R. 01/08/2011, n° 151; tale termine riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Si avverte altresì che **in caso di mancata produzione di quanto richiesto o in data superiore ai 30 giorni stabiliti**, ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge 241/90, **la presente vale quale comunicazione formale atta a consentire a questo Comando la conclusione del procedimento amministrativo, che si consoliderà nel provvedimento finale di diniego**.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica  
FAVARETTO RICCARDO  
*firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*

per Il Comandante Provinciale  
(COSTA)  
D.V. Giuseppe Quinto  
*firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*