



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

REGIONE DEL VENETO



ULSS2  
MARCA TREVIGIANA

---

**PIANO / MISSIONE**

*"PNRR / M6 - Piano nazionale di ripresa  
e resilienza / Missione 6 "Salute"*

**COMPONENTE C1**

*"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per  
l'assistenza sanitaria territoriale"*

**INVESTIMENTO M6C1 I 1.1**

*"Case della Comunità e presa in carico delle  
persone"*

---

Oggetto:	<b>Casa della Comunità sede di Villorba</b>
Sede:	<b>Casa della Comunità Via Silvio Pellico 16 – VILLORBA (TV)</b>
Fase:	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>
Disciplina:	<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>
Elaborato:	<b>Calcolo Illuminotecnico</b>
Numero:	<b>VI-PE-EL-31</b>
Progettazione:	<i>U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana Ing. F. Cassari Collaboratori: Ing. A. Barbieri Per. Ind. C. Pinese Arch Guido Stella</i>
Data:	Revisione
Maggio 2023	00
RUP:	<i>U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana Dott. Lucio D' Este</i>

---

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>
UNI 10380-94 e UNI EN 12646-2004

<b>TIPO LOCALE</b>	<b>LUX MINIMI</b>
AMBULATORIO	500
LOCALI TEC. DEPOSITI	200
UFFICI	500
SPOGLIATOIO	200
PARTI COMUNI	200
BAGNI	200

<b>COMPUTO CORPI ILLUMINANTI</b>	
<b>TIPO</b>	<b>NR.</b>
Panel LED 33 W	215
LED Circolare ad incasso	27
<b>TOTALI</b>	<b>242</b>

COD LOCALE	NR,	DESTINAZIONE	MQ	WATT singolo	NR	Watt tot	WATT/MQ	LUX (LM/MQ)	TIPO	LUMEN	TIPO LOCALE	LIM INF LUX	TEST
S1	100	BAGNO	2	20	1	20	10	850	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
S1	101	BAGNO	1,7	20	1	20	11,8	1000	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
S1	104	BAGNO	6,4	33	1	33	5,2	563	Panel LED 33 W	3600	BAGNI	200	OK
S1	102	BAGNO	2	20	1	20	10,0	850	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
S1	103	BAGNO	2	20	1	20	10,0	850	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
S1	105	BAGNO	7	33	1	33	4,7	514	Panel LED 33 W	3600	BAGNI	200	OK
S1	114	SPOGLIATOIO	12,3	33	1	33	2,7	293	Panel LED 33 W	3600	SPOGLIATOIO	200	OK
S1	116	CORRIDOIO	18,9	33	2	66	3,5	381	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
S1	117	MAGAZZINO	11,1	33	1	33	3,0	324	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	118	MAGAZZINO	12,1	33	1	33	2,7	298	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	119	MAGAZZINO	46,3	33	6	198	4,3	467	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	120	CORRIDOIO	14,7	33	2	66	4,5	490	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
S1	115	CORRIDOIO	13	33	2	66	5,1	554	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
S1	107	LOCALE TECNICO	3,9	33	1	33	8,5	923	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	108	LOCALE TECNICO	3	33	1	33	11,0	1200	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	—	VANO SCALE	17	33	2	66	3,9	424	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
S1	122	CORRIDOIO	51,9	33	6	198	0,6	416	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
S1	120	DISIMPEGNO	14,7	33	2	66	2,2	490	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
S1	121	MAGAZZINO	32,8	33	4	132	1,0	439	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	111	LOCALE TECNICO	15,5	33	2	66	2,1	465	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	113	MAGAZZINO	33,9	33	4	132	1,0	425	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	112	LOCALE TECNICO	4,3	33	1	33	7,7	837	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
S1	125	CORRIDOIO	7,7	33	1	33	4,3	468	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
S1	124	USO COMUNE	59,5	33	9	297	0,6	545	Panel LED 33 W	3600	UFFICI	500	OK
S1	123	ARCHIVIO	27,1	33	3	99	1,2	399	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
A	100	STUDIO MEDICO	15	33	3	99	2,2	720	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
A	101	DIAGNOSTICA BASE	21,1	33	4	132	1,6	682	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
A	102	SPOGLIATOIO	3	20	1	20	6,7	567	LED Circolare ad incasso	1700	SPOGLIATOIO	200	OK
A	103	MAGAZZINO	3,2	20	1	20	6,3	531	LED Circolare ad incasso	1700	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
A	106	ANTIBAGNO	9,7	33	1	33	3,4	371	Panel LED 33 W	3600	BAGNI	200	OK
A	—	DISIMPEGNO	13	33	1	33	2,5	277	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
A	115	CORRIDOIO	91	33	13	429	0,4	514	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
A	—	VANO SCALE	17	33	2	66	1,9	424	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
A	107	BAGNO	3,2	20	1	20	6,3	531	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
A	108	BAGNO	1,9	20	1	20	10,5	895	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
A	109	LOCALE TECNICO	4,3	33	1	33	7,7	837	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
A	110	UFFICIO	17,2	33	3	99	1,9	628	Panel LED 33 W	3600	UFFICI	500	OK
A	111	ARCHIVIO	11	33	1	33	3,0	327	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
A	118	ACCETTAZIONE	33	33	6	198	1,0	655	Panel LED 33 W	3600	UFFICI	500	OK
A	112	AMBULATORIO	14,4	33	3	99	2,3	750	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
A	113	SALA PRELIEVI	29,8	33	6	198	1,1	725	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	100	AMBULATORIO	23,6	33	4	132	1,4	610	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	115	STUDIO MEDICO	16	33	3	99	2,1	675	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	116	STUDIO MEDICO	22,4	33	4	132	1,5	643	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	117	AMBULATORIO	13,2	33	2	66	2,5	545	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	118	AMBULATORIO	11,7	33	2	66	2,8	615	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	120	AMBULATORIO	24,4	33	4	132	1,4	590	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	121	STUDIO MEDICO	13,2	33	2	66	2,5	545	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	122	AMBULATORIO	14,6	33	3	99	2,3	740	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	101	BAGNO	7,9	20	2	40	2,5	430	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
B	102	BAGNO	2,9	20	1	20	6,9	586	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK

COD LOCALE	NR,	DESTINAZIONE	MQ	WATT singolo	NR	Watt tot	WATT/MQ	LUX (LM/MQ)	TIPO	LUMEN	TIPO LOCALE	LIM INF LUX	TEST
B	103	BAGNO	3,2	20	1	20	6,3	531	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
B	107	ANTIBAGNO	9,5	33	1	33	3,5	379	Panel LED 33 W	3600	BAGNI	200	OK
B	108	BAGNO	3,2	20	1	20	6,3	531	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
B	109	BAGNO	1,9	20	1	20	10,5	895	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
B	112	BAGNO	1,4	20	1	20	14,3	1214	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
B	113	BAGNO	1,4	20	1	20	14,3	1214	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
B	114	BAGNO	2,7	20	1	20	7,4	630	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
B	110	LOCALE TECNICO	4,3	33	1	33	7,7	837	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
B	111	STUDIO MEDICO	15,9	33	3	99	2,1	679	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
B	106	CORRIDOIO	73	33	10	330	0,5	493	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
B	—	DISIMPEGNO	13	33	1	33	2,5	277	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
B	—	VANO SCALE	17	33	2	66	1,9	424	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
C	100	AMBULATORIO	22,4	33	4	132	1,5	643	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	115	STUDIO MEDICO	14,4	33	3	99	2,3	750	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	116	AMBULATORIO	23,1	33	4	132	1,4	623	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	117	AMBULATORIO	17,3	33	3	99	1,9	624	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	119	AMBULATORIO	22,4	33	4	132	1,5	643	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	120	AMBULATORIO	25,2	33	4	132	1,3	571	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	121	SALA RIUNIONI	55,8	33	9	297	0,6	581	Panel LED 33 W	3600	UFFICI	500	OK
C	124	AMBULATORIO	25,7	33	4	132	1,3	560	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	123	STUDIO MEDICO	15,5	33	3	99	2,1	697	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	114	STUDIO MEDICO	16	33	3	99	2,1	675	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	113	AMBULATORIO	21,2	33	4	132	1,6	679	Panel LED 33 W	3600	AMBULATORIO	500	OK
C	125	CORRIDOIO	75,7	33	8	264	0,4	380	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
C	—	DISIMPEGNO	15,8	33	1	33	2,1	228	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
C	118	MAGAZZINO	2,7	20	1	20	7,4	630	LED Circolare ad incasso	1700	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
C	101	BAGNO	2,2	20	1	20	9,1	773	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
C	102	ANTIBAGNO	2,2	20	1	20	9,1	773	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
C	103	BAGNO	2,7	20	1	20	7,4	630	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
C	104	ANTIBAGNO	7,6	20	1	20	2,6	224	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
C	105	BAGNO	2,8	20	1	20	7,1	607	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
C	103	MAGAZZINO	3	20	1	20	6,7	567	LED Circolare ad incasso	1700	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
C	109	ANTIBAGNO	9,6	33	1	33	3,4	375	Panel LED 33 W	3600	BAGNI	200	OK
C	110	BAGNO	3,1	20	1	20	6,5	548	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
C	111	BAGNO	1,8	20	1	20	11,1	944	LED Circolare ad incasso	1700	BAGNI	200	OK
C	112	LOCALE TECNICO	4,3	33	1	33	7,7	837	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
C	122	DISIMPEGNO	3,7	20	1	20	5,4	459	LED Circolare ad incasso	1700	PARTI COMUNI	200	OK
C	—	VANO SCALE	17	33	2	66	1,9	424	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
D	—	VANO SCALE	17	33	2	66	1,9	424	Panel LED 33 W	3600	PARTI COMUNI	200	OK
D	103	CENTRALE FRIGO	49	33	5	165	0,7	367	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
D	104	CENTRALE TERMICA	10,1	33	2	66	3,3	713	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
D	105	LOCALE UTA	45	33	8	264	0,7	640	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
D	102	LOCALE ASCENSORE	5,9	33	1	33	5,6	610	Panel LED 33 W	3600	LOCALI TEC. DEPOSITI	200	OK
<b>TOTALI</b>			<b>1545,2</b>		<b>242</b>	<b>7635</b>							