



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato 1

|Data 28/11/2023 |Prot. n° 0635432 |Class.G.900.25.3

|Allegati n° 0

Oggetto: Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Piano regionale di attuazione PNRR.

Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana”.

Intervento: Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Mogliano Veneto (TV), sito in via XXIV Maggio n. 37, mediante la ristrutturazione del distretto esistente.

Progetto definitivo/esecutivo.

CUP: I68I22000220009.

Importo complessivo: € 3.260.000,00.

Importo finanziato PNRR: € 1.500.000,00.

Importo finanziato FSR: € 1.760.000,00.

Conferenza dei Servizi decisoria art. 14, comma 2 e art. 14 bis della legge n. 241/1990.

TV 19 D

All'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
PEC

E, p.c.

PREFETTURA DI TREVISO
protocollo.prefitv@pec.interno.it

COMUNE DI MOGLIANO
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI VENEZIA E LE
PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO
sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

Comando VV. F. di Treviso
com.treviso@cert.vigilfuoco.it

Con riferimento alla nota prot. n. 0199934 del 13/11/2023 con la quale codesta Azienda ha indetto la conferenza dei Servizi decisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 241/1900 ed alla nota prot. n. 0202912 del 17/11/2023 con la quale ha condiviso il progetto definitivo/esecutivo, si riferisce quanto segue:

- con la nota n. 0133647 del 09/03/2023 questa Struttura ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto di fattibilità tecnico-economica in sede di conferenza dei servizi

Area Sanità e Sociale

Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva

Rio dei Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A - 30123 Venezia – tel. 041/2792110-2327 – fax 041/2792132

e-mail: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it - pec: ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it

sito web: <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

preliminare art. 14, comma 3 della L. n. 241/1990, conclusasi con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico giusta nota prot. n. 80689 del 03/05/2023;

- con la nota n. 115359 del 22/06/2023 l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha trasmesso a questa Struttura il progetto di fattibilità tecnico-economica validato dal RUP in data 13/06/2023 a seguito dell'attività di verifica, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1218 del 16/06/2023 per un importo complessivo di € 3.260.000,00 che ha aggiornato altresì il Quadro Economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione congiunta della progettazione definitiva, esecutiva e dei lavori;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica validato, ottempera alle prescrizioni espresse da questa Struttura giusta nota n. 0133647 del 09/03/2023 in sede di conferenza dei servizi preliminare così come certificato dal RUP.

Per quanto sopra, questa Struttura esprime parere favorevole in linea tecnica al progetto definitivo/esecutivo, subordinando l'approvazione dell'intervento ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/03, alla trasmissione del progetto esecutivo approvato dal Direttore Generale e validato dal Responsabile di Procedimento in esito all'attività di verifica, che dovrà accertare altresì la conformità del progetto alle eventuali prescrizioni, in sede di conferenza dei servizi decisoria impartite dalle amministrazioni coinvolte come previsto dal D.lgs. 36/2023.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
ing. Paolo Fattori
(firmato digitalmente)

Per informazioni: Geom. Cristiano Orlando
Tel. 0412792110

\\venezia.intranet.rve\condivisione\EdiliziaOspedaliera\AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE\PNRR\ULSS_2\M6_C1_L1_TV19_CdC_Mogliano_Veneto\TV19_D_CdC_Mogliano_Veneto_Progetto Definitivo\Parere Tecnico\Bozza_M6C1_L1_TV_CdC_Mogliano\parere_REV 2.doc

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO FATTORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva
Rio dei Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A - 30123 Venezia – tel. 041/2792110-2327 – fax 041/2792132
e-mail: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it - pec: ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it
sito web: <http://www.regione.veneto.it>



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI
TREVISO
tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO
Dirigente: Ing. Foster Rossi
Responsabile Procedimento: Arch. Licia Casarin
Referente istruttoria: Arch. Licia Casarin

sede: Via Terraglio 3 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 09:00 – 12:00
telefono: 041- 5930400 fax: 041- 5930499
e-mail: operepubbliche@comunemoglianoveneto.it
pec: protocollo.comune-mogliano-veneto.tv.it@pecveneto.it

Prot. n. allegato alla p.e.c. di trasmissione)

Mogliano Veneto, 29/11/2023

Spett.le
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
protocollo.aulss2@pecveneto.it

OGGETTO: richiesta integrazione e chiarimenti su progettazione definitiva esecutiva per i lavori di ristrutturazione della sede comunale del Distretto socio sanitario per la realizzazione di una nuova Casa della Comunità a Mogliano Veneto (TV) TEC_AZ_047.P.N.R.R. (CUP: I68I22000220009) indizione di conferenza di servizi decisoria forma simultanea, modalità sincrona prot. llo n. 199914/23 INTEGRAZIONE AMMINISTRAZIONI INVITATE E RETTIFICA ED INTEGRAZIONI.

Richieste pervenute in data:

- 1) 14/11/2023 prot.llo n. 41638
- 2) 28/11/2023 prot.llo n. 43743

Esaminata la documentazione utile ai fini dell'istruttoria, pervenuta con mail sopracitate; esaminata altresì la documentazione progettuale definitiva/esecutiva scaricata da link <https://drive.google.com/drive/folders/1bM0c1IqATgPSOBsQRR3M-6MnE62bHL8K?usp=sharing> in data 15/11/2023 inviatoci dall'ing. Francesco Cassari,

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Specificare quali facciate saranno oggetto di dipintura, in quanto dall'elaborato grafico: "PDEAR 120300", emerge che l'intervento di dipintura verrà effettuato solo sulla facciata lato Ovest e non su tutto l'edificio come richiesto nel nostro precedente parere; inoltre si richiede se siano previsti interventi di ripristino delle parti ammalorate in distacco;
2. Dal crono programma di cui all'elaborato:"PDE SC 010200" si evince che la durata dei lavori prevista è pari a 67 settimane (469 gg): si chiedono chiarimenti in merito alle interferenze dei lavori in argomento rispetto all'uso continuativo o meno della nostra sala polivalente;
3. Nella relazione illustrativa generale elaborato: "PDEG010100", al punto 3 e 3.1 progetto strutturale corpo di fabbrica 1, si evince che l'adeguamento esclude la sala polivalente e che sono in corso indagini al fine di conoscere le armature del solaio della copertura e delle travi. Si chiede che al termine dei lavori l'intero complesso dovrà essere verificato dopo gli interventi di adeguamento – miglioramento sismico compresa la sala polivalente;



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI
TREVISO
tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO

Dirigente: Ing. Foster Rossi
Responsabile Procedimento: Arch. Licia Casarin
Referente istruttoria: Arch. Licia Casarin

sede: Via Terraglio 3 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 09:00 – 12:00
telefono: 041 - 5930400 fax: 041 - 5930499
e-mail: operepubbliche@comunemoglianoveneto.it
pec: protocollo.comune-mogliano-veneto.tv.it@pecveneto.it

4. Per motivi di sicurezza, visti i continui atti vandalici sul retro e sotto il portico del poliambulatorio (lato est), con danneggiamenti ed abbandono dei rifiuti causati da intrusione da parte di terzi, si chiede di rendere non accessibile il primo piano dell'edificio con realizzazione di barriere, luci od un sistema deterrente di vs iniziativa atto a risolvere tale criticità;

5. Dall'elaborato planimetria e fasi di cantiere: "PDESC1101100" si è riscontrato che l'area di cantiere occupa tutti i parcheggi sul retro: ad est in Piazzale "S. Pertini" ed a sud lungo via delle Badesse. Trattandosi di area baricentrica con: mercato settimanale nella mattinata del Lunedì (divieto di ingresso mezzi dalle 6,00 fino ore 15.00); mercato parziale su antistante piazza Donatori del Sangue (mercoledì, venerdì e sabato mattina) la indisponibilità dei parcheggi da voi sottratti per area di cantiere confligge con le attività mercatali.

Pertanto si richiede di ridurre l'area di cantiere ad est ed a sud, come da schema planimetrico allegato garantendo così degli stalli liberi che per Comune sono indispensabili. Inoltre si chiede di integrare con un elaborato che specifici nel dettaglio la viabilità di cantiere (flusso dei mezzi pesanti) in quanto le limitrofe vie di uscita al cantiere sono di dimensioni ridotti.

Distinti saluti

Settore 2
Il dirigente
Ing. Rossi Foster

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del Capo II, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*



LIMITE AREA
DI CANTIERE

Via XXIV Maggio

Baldin Marteo
I Baldin

Piazzale Sandro Pertini

Piazzale

Boldini

zienda U.L.S.S.
2 Marca...

XXIV Maggio

20

41

Allegato 1



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA
E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Lettera inviata solo tramite posta elettronica
ai sensi dell'art. 47, commi 1, 1-bis, 2, D. Lgs. 82/2005

Lettera inviata solo via PEC
ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, L. 98/2013

Padova,

A Regione del Veneto
ULSS 2
Marca Trevigiana
U.O.C. Servizi Tecnici e
Patrimoniali
protocollo.aulss2@pecveneto.it

e p.c. Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prefettura di Treviso
Ufficio territoriale del Governo
PEC

Soprintendenza Speciale PNRR
PEC

<i>Prot. n.</i>	<i>Class</i>	<i>All.</i>	<i>Risposta al foglio del Rif. ingresso</i>
-----------------	--------------	-------------	-------------------------------------------------

Oggetto: COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14 e s.m.i.
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai
sensi dell'art.14-*bis* della L. 241/1990
Ditta: ULSS 2 – Marca Trevigiana
Lavori: Progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione della sede comunale del distretto
socio-sanitario per la realizzazione di una nuova Casa della Comunità a Mogliano Veneto
(TV). TEC_AZ_047. P.N.R.R.
ART28_C4

CON RIFERIMENTO alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto
rubricato, inoltrata da ULSS 2 con nota prot. A4B3425/0199914 del 13.11.2023, qui pervenuta e assunta agli
atti con prot. n. 38475 del 14.11.2023, si comunica quanto segue.

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 e
s.m.i. di cui al D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

STABILITO nel giorno **13.12.2023** il termine ultimo entro il quale inviare le proprie determinazioni;

PRESO ATTO che dall'esame della documentazione allegata si desume che l'intervento in oggetto non
risulta da eseguirsi su immobili e/o aree tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio) bensì prevalentemente su aree occupate da edifici di fabbricazione recente;

CONSIDERATI, per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, gli esiti dell'istruttoria
esperita dal funzionario incaricato;

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.: dott. Alessandro Asta
Responsabile dell'istruttoria archeologica: funzionario archeologo - dott. Alessandro Asta
(alessandro.asta@cultura.gov.it)



SEDE DI PADOVA: Palazzo Folco – Via Aquileia 7 – 35139 Padova – tel. 049/8243811 – fax 049/8754647
SEDE DI VENEZIA: Palazzo Soranzo Cappello – S.Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288
e-mail sabap-ve-met@cultura.gov.it - PEC sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento in oggetto, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni già impartite nell'ambito della valutazione del PFTE con nota prot. 13114 del 21.04.2023, ovvero che:

- qualora le opere di progetto comprendano scavi oltre le quote impegnate dai manufatti esistenti, il committente pubblico dovrà ottemperare agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di archeologia preventiva.

Stanti le recenti modifiche apportate dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al D. Lgs. 36/2023, nonché alla luce delle caratteristiche di progetto riportate nella documentazione allegata, il committente dovrà attenersi alle previsioni di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 28, c.4, concordando con lo Scrivente ufficio le modalità di svolgimento delle attività di tutela archeologica eventualmente necessarie.

Si rimane in attesa di ricevere il verbale della conferenza dei servizi.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.: dott. Alessandro Asta
Responsabile dell'istruttoria archeologica: funzionario archeologo - dott. Alessandro Asta
(alessandro.asta@cultura.gov.it)



SEDE DI PADOVA: Palazzo Folco – Via Aquileia 7 – 35139 Padova – tel. 049/8243811 – fax 049/8754647
SEDE DI VENEZIA: Palazzo Soranzo Cappello – S.Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288
e-mail sabap-ve-met@cultura.gov.it - PEC sabap-ve-met@pcc.cultura.gov.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TREVISO

"Incede per ignes"

Allegato 2

Area Prevenzione Incendi
Ufficio Prevenzione Incendi

All' *ULSS 2 Marca Trevigiana*
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Invia a mezzo PEC

OGGETTO: Progetto definitivo per i lavori P.N.R.R di "Realizzazione di una nuova Casa della Comunità a Mogliano Veneto presso Distretto Socio-Sanitario di Mogliano in via XXIV Maggio n. 37 (TV)
TEC_AZ_047 – CUP I68I22000220009
Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità sincrona
Riscontro a nota acquisita al prot. n° 28028 del 13/11/2023.

Si riscontra la nota pari oggetto di codesto Ufficio acquisita al prot. n° 28028 del 13/11/2023, inerente la Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità sincrona, finalizzata all'acquisizione del parere di competenza di questo Comando per la nuova *Casa di Comunità* in oggetto citata.

A tal proposito si rappresenta che dalla documentazione prodotta emerge che la nuova Casa di Comunità rientra al punto 68.4.B dell'Allegato I al DPR 151/11 e che da una verifica degli atti – ad oggi – è stata presentata richiesta di valutazione progetto del nuovo insediamento in data 04/04/2023 con protocollo n° 8051 che è stato valutato positivamente dallo scrivente Comando con la nota prot. n° 11206 del 10/05/2023, che ad ogni buon fine si allega, ritenendo coerenti le misure antincendio proposte con la regola tecnica di Prevenzione Incendi.

Per quanto sopra esposto si conferma il parere favorevole con prescrizioni comunicato con la citata nota.

Si rammenta che in caso di modifiche che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza, la Ditta in oggetto indicata ha l'obbligo di avviare le procedure di cui all'art. 3 (Valutazione del progetto) di cui al D.P.R. 151/2011 e che, a fine lavori dovrà presentare SCIA ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
D. Ing. Lorenzo Lambrocco

FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

Per Il Comandante Provinciale
(COSTA)

D.V Ing. Giuseppe Quinto

FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE